

PERİYODİK BAKIM YAPILACAK İŞLEM LİSTESİ

1) Peteklerin temizlenmesi (Üniteler için su tesisatı çekilirken, servis bakım işleminde kullanılmak üzere, 20 metre aralıklar ile ½" küresel vana bırakılmalıdır (3 ünite bir). Küresel vandan cihazlara hortumla su çekilmesi tarafımıza aittir, Petek temizliği şebeke suyu ve kireç çözücü solisyon ile yapılacaktır),

2) Ön filtre temizliği (Şebeke suyu ile yapılacaktır),

3) Havuz temizliği (Şebeke suyu ve kireç çözücü solisyon ile yapılacaktır),

4) Sirkülasyon pompası temizliği (Su ile karıştırılan kireç çözücü solisyon ile sistem çalıştırılarak, pompa temizliği gerçekleştirilecektir),

5) Su dağıtım sisteminin temizliği (Su ile karıştırılan kireç çözücü solisyon ile sistem çalıştırılarak, hat temizliği gerçekleştirilecektir),

6) Selenoid vana kontrolü (Mobil kumanda ile çalışıp-çalışmadığı kontrol edilecektir),

7) Seviye şalteri kontrolü (Mobil kumanda ile çalışıp-çalışmadığı kontrol edilecektir),

8) Sirkülasyon pompası kontrolü (Mobil kumanda ile çalışıp-çalışmadığı kontrol edilecektir),

9) Elektronik kart kontrolü (Mobil kumanda ile çalışıp-çalışmadığı kontrol edilecektir),

10) Kontrol paneli kontrolü (Mobil kumanda ile çalışıp-çalışmadığı kontrol edilecektir),

11) Kış öncesi bakımda sistemden suyun boşaltılması, Yaz başındaki bakımda devreye almadan önce suyun doldurulması.

12) Üfleme başlığı temizliği; Yılda 1 kere yapılacak olup, set başına bedeli00TL' dir, Personel taşınmasında kullanılacak olan lift ve operatörü firmasına aittir. Firma temin edemez ise operatörü ile birlikte, bir haftalık kiralama bedeli00 TL'dir. (ÜFLEME BAŞLIĞI TEMİZLİĞİ PERİYODİK BAKIM YAPILACAK İŞLEM LİSTE SIRASINDAN AYRI OLARAK DEĞERLENDİRİLİR – KANAL ÜZERİNİN TEMİZLİĞİ BU İŞLEME DAHİL DEĞİLDİR).

NOT: Arızalı parçaların veya fonksiyonel çalışmaya engel parçaların onarımı, onarımı mümkün değilse bedelleri karşılığı yenisiyle değiştirilmesi.